

Живучесть системы централизованного теплоснабжения

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов

Источник: " СНиП 41-02-2003. Тепловые сети"

(приняты Постановлением Госстроя России от 24.06.2003 № 110)