

Прочность адресной системы пожарной сигнализации

Прочность АСПС - возможность АСПС сохранять работоспособность после различных воздействий окружающей среды

Источник: "НПБ 58-97. Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД России от 31.12.1996 № 64)