

Продолжительность разрядки огнетушителя

Продолжительность разрядки огнетушителя: время от начала выхода ОТВ через насадок огнетушителя при полностью открытом клапане запорно-пускового устройства до момента, когда прекращается выход ОТВ огнетушителя и вытесняющего газа

Источник: " Техника пожарная . Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 51017-2009"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 66-ст)