

Режим холостого хода пожарного ствола

Режим холостого хода: движение пожарного ствола без подачи огнетушащего вещества

Источник: "ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. ГОСТ Р 53326-2009"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 102-ст)