

Система отопления или вентиляции неавтоматизированная

Неавтоматизированная система отопления или вентиляции - система, в которой не производится регулирование температуры и расхода теплоносителя или тепловой энергии

Источник: "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (В ТРЕХ ЧАСТЯХ). РД 153-34.0-20.523-98"

(утв. РАО "ЕЭС России" 06.07.1998)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/11241/>