

# Частично автоматизированные холодильные установки

К частично автоматизированным отнесены холодильные установки с ручным управлением работой компрессоров и другого оборудования при наличии приборов автоматической защиты компрессоров от гидравлических ударов и опасных режимов работы с дистанционным контролем температуры воздуха в камерах и расхода аммиака

Источник: "Нормативы численности рабочих, занятых во вспомогательном производстве на городских молочных и молочно-консервных заводах (комбинатах)" (утв. Минмясомолпромом СССР 12.09.1973)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/13004/>