

Предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград)

31) предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) - промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний;

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/13907/>