

# Локальная асимметрия результирующей температуры

Локальная асимметрия результирующей температуры - разность результирующих температур в точке помещения, определенных шаровым термометром для двух противоположных направлений

Источник: " ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

(введен в действие Постановлением Госстроя России от 06.01.1999 № 1)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/1429/>