

Допустимая вероятность прорыва молнии

Допустимая вероятность прорыва молнии - предельно допустимая вероятность P удара молнии в объект, защищаемый молниеотводами.

Надежность защиты определяется как $1 - P$

Источник: Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 "Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/17538/>