

Тепловая нагрузка водоема-охладителя ТЭС удельная

Удельная тепловая нагрузка водоема-охладителя - количество тепла, которое поступает в водоем-охладитель вследствие выпуска и забора циркуляционной воды ТЭС в единицу времени, отнесенное к единице свободной поверхности водоема-охладителя

Источник: "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАСЧЕТАМ ВОДОЕМОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ. РД 153-34.2-21.144-2003"

(утв. РАО "ЕЭС России" 24.01.2003)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/18485/>