

УЗО-Д, функционально зависимое от напряжения сети

УЗО-Д, функционально зависимое от напряжения сети, - устройство защитного отключения, функционирование которого зависит от наличия напряжения в сети

Источник: " НПБ 243-97. Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний"

(введены Приказом ГУГПС МВД России от 08.09.1997 № 59)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/20329/>