

Уровень изоляции электрооборудования

Уровень изоляции электрооборудования (в т.ч. обмотки, нейтрали обмотки и т.д.) - совокупность нормированных испытательных напряжений, установленных в стандарте для испытаний внутренней и внешней изоляции данного электрооборудования (обмотки, нейтрали и т.п.)

Источник: " ГОСТ 1516.3-96. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции"

(введен в действие Постановлением Госстандарта России от 07.04.1998 № 110)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/23371/>