

Газовый инфракрасный излучатель

3.2. Газовый инфракрасный излучатель:

3.2.1. Светлый: с открытой атмосферной горелкой, не имеющей организованного отвода продуктов горения и температурой излучающей поверхности не менее 800 `С;

3.2.2. Темный: с вентиляторным газогорелочным блоком, отводом продуктов горения за пределы помещения и температурой излучающей поверхности менее 600 `С

Источник: "СП 7.13130.2009. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 177)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/25139/>