

## Сухие помещения

1.1.6. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%

Источник: Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10")

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/25996/>