

Нейтраль трансформатора изолированная

Нейтраль изолированная - нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, измерения, защиты, заземляющие дугогасящие реакторы и подобные им устройства, имеющие большое сопротивление

Источник: Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 65 "Об утверждении Инструкции по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2003 № 4736)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/26538/>