

Дополнительное электрозащитное средство

2.2.5. Дополнительное электрозащитное средство: изолирующее электрозащитное средство, которое само по себе не может при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты от напряжения при прикосновении и шагового напряжения. В электроустановках до 1000 В в качестве дополнительных электрозащитных средств используются диэлектрические калоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки

Источник: Распоряжение ОАО "РЖД" от 06.03.2008 № 458р "О вводе в действие Инструкции по охране труда при техническом обслуживании и ремонте направляющих линий поездной радиосвязи ОАО "РЖД"

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/28073/>