

Продолжительность подачи огнетушащего вещества

Продолжительность подачи огнетушащего вещества: время от начала выхода огнетушащего вещества из насадка огнетушителя при непрерывной работе и полностью открытом клапане запорно-пускового устройства до момента выхода из огнетушителя струи огнетушащего вещества, разряженной вытесняющим газом

Источник: " Техника пожарная . Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 51017-2009"

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 № 66-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/28476/>