

Заземление повторное

Повторное заземление: заземление совмещенных нулевого защитного и нулевого рабочего проводников (PEN-проводника) на концах воздушных линий электропередачи или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах воздушных линий электропередачи к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания

Источник: " ГОСТ Р 12.1.019-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты"

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 № 681-ст)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/31299/>