

Участок газопровода дефектный (аномальный)

Дефектный (аномальный) участок газопровода - несоответствие участка газопровода установленным нормам, в том числе участок, имеющий коррозионные повреждения, изменение толщины стенки трубы или испытывающий местное повышенное напряжение стенки трубы

Источник: Постановление Госгортехнадзора России от 09.07.2001 № 28

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ДИАГНОСТИРОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ"

(вместе с "ИНСТРУКЦИЕЙ... РД 12-411-01")

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/4474/>