

Сторона высокого давления холодильной установки

28. Сторона высокого давления - часть холодильной установки, находящейся под давлением нагнетания хладагента

Источник: Постановление Минтруда России от 22.12.2000 № 92 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных установок" (вместе с "ПОТ Р М-015-2000)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/8100/>