

Температурный перепад водоема-охладителя ТЭС

Температурный перепад водоема-охладителя - разность между температурами воды на водовыпуске и водозаборе ТЭС, принимаемая равной температурному перепаду на конденсаторах турбин

Источник: "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАСЧЕТАМ ВОДОЕМОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ. РД 153-34.2-21.144-2003"

(утв. РАО "ЕЭС России" 24.01.2003)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/8209/>