

Уровень пожарной опасности аэрозольной продукции

3.41. Уровень пожарной опасности аэрозольной продукции: характеристика пожарной опасности продукции в аэрозольных упаковках, которая устанавливается исходя из теплоты сгорания содержимого баллона (до 20 МДж - уровень 1, от 20 до 30 МДж - уровень 2, свыше 30 МДж - уровень 3)

Источник: "СП 4.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174) (редакция от 27.05.2011)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/8797/>