

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Тонкораспыленный поток огнетушащего вещества

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Тонкораспыленный поток огнетушащего вещества

В статье рассматриваются основные технические характеристики тонкораспыленного потока огнетушащего вещества, включая средний диаметр капель до 150 мкм. Описывается применение в системах автоматического пожаротушения, требования СП 5.13130-2009 и методики расчёта параметров АУП при тушении водой, пеной, газом и порошком.

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/29646/>

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте alekseyborisov.rf

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ
